

Anschlussvorbereitung

CSM 50 Aquatower

- 1 Wasseranschluss:**
3/4" Geräteventil vorzugsweise aus Edelstahl mit Rückflussverhinderer, höchstens 1 Meter links bzw. rechts neben der Trinkwasseranlage
- 2 Stromanschluss:**
Steckdose 220V/6A, höchstens 1 Meter links bzw. rechts neben der Trinkwasseranlage
- 3 Wasserabfluss:**
Optional: mit Syphon-Anschluss (Syphon stellt der Betreiber)
- 4 Kohlensäure:**
2kg oder 6 kg Lebensmittel-CO₂-Flaschen (stellt der Betreiber)

Alle Masse in Millimeter (mm), sofern nicht anders vermerkt.



beidseitig mind. 50
Abstand zur Wand
o. ä. für die Luftzirkulation

filados[®]

Wasseraufbereitung
Traitement de l'eau